

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)**

**Межрегиональное управление № 51
Федерального медико-биологического агентства
(Межрегиональное управление № 51 ФМБА России)**

662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, 11,
Тел. (3919) 72-24-93, факс (3919) 72-24-93, e-mail: mru51@fmbamail.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 51-4/2023 г. Железногорск, ул. Кирова, 11 « 31 » марта 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом отдела специализированного и санитарно – гигиенического надзора Виншу Юлией Юрьевной при проведении профилактического визита на основании уведомления о проведении профилактического визита от 13 марта 2023 г. № 21, номер профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 24230041000005339304, в отношении контролируемого лица: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 101 с углубленным изучением математики и информатики", ИНН 2455016419, ОГРН 1022401406037, по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 52 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Описание нарушения	Ссылки на статьи (подпункты, пункты, части статьи) наименование и реквизиты федеральных законов, технических регламентов, нормативных правовых актов, санитарных правил, требования которых нарушены
1	2	3
1.	Уровни искусственной освещенности ниже нормативных величин в помещениях МБОУ Школа № 101 (кабинет № 26, кабинет № 25).	Пункт 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Пункт 144 (таблица 5.54. Организации для детей старше 7 лет и молодежи) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
2.	Коэффициент пульсации искусственной освещенности выше нормативных величин в помещениях МБОУ Школа № 101 (кабинет № 1, № 10, № 11, № 26, № 25, № 23, № 20).	Пункт 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Пункт 144 (таблица 5.54. Организации для детей старше 7 лет и молодежи) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На основании пункта 11⁴ Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта

2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя школа № 101 с углубленным изучением математики и информатики", ИНН 2455016419.

№ п/п	Описание требования, подлежащего выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований	Срок исполнения требования
1	2	3
1.	Уровни искусственной освещенности на середине доски в кабинете № 26, кабинете № 25 МБОУ Школа № 101 привести в соответствие с обязательными требованиями пункта 2.8.1. СП 2.4.3648-20 и пункта 144 (таблица 5.54. Организации для детей старше 7 лет и молодежи) СанПиН 1.2.3685-21.	10.04.2024 г.
2.	Коэффициент пульсации искусственной освещенности в кабинете № 1, в кабинете № 10 (на середине доски), в кабинете № 11 (на поверхности стола), в кабинете № 26 (на поверхности стола, на середине доски), в кабинете № 25 (на поверхности стола, на середине доски), в кабинете № 23 (на поверхности стола, на середине доски), в кабинете № 20 (на поверхности стола, на середине доски) МБОУ Школа № 101 привести в соответствие с обязательными требованиями пункта 2.8.1. СП 2.4.3648-20 и пункта 144 (таблица 5.54. Организации для детей старше 7 лет и молодежи) СанПиН 1.2.3685-21.	10.04.2024 г.

Информация о выполнении предписания может быть направлена в Межрегиональное управление № 51 ФМБА России по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, 11, тел./факс (3919) 72-24-93, e-mail: mru51@fmbamail.ru или иным доступным способом в срок до «09» апреля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
отдела специализированного и
санитарно-гигиенического
надзора

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Виншу Ю.Ю.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр предписания от 31.03.2023 г. № 51-4/2023 получен¹
«31» марта 2023 г.



(должность контролируемого лица,
уполномоченного представителя
контролируемого лица)



(подпись)



(инициалы, фамилия)

¹ Заполняется в случае получения предписания контролируемым лицом лично