



от 04.10.2022

№24220063168400770803



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 2 МЧС РОССИИ»**

662971, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д. 54, тел.: 73-39-82,  
факс (3919) 76-18-00, ugps2@atomlink.ru

**ОТЕД ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА**  
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Красноярская, д.49,  
тел.: (391-9) 76-97-10, 73-39-08, 73-39-30, ogpn Ugps2@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №48/1**

(первая цифра номер о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 101 с углубленным изучением математики и информатики»  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» – заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Куксенко Андрея Анатольевича от 04.10.2022 № 48в период с 17 октября по 28 октября 2022 года.

Инженер отделения ОиО ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» – государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Власов Кирилл Александрович, майор внутренней службы;  
Инспектор отделения ОиО ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» – государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Шерстнева Мария Олеговна, старший лейтенант внутренней службы,  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовали представители контролируемого лица: Директор МБОУ «Средняя школа № 101 с углубленным изучением математики и информатики» – Хоровенько Елена Гавриловна, заместитель директора МБОУ «Средняя школа № 101 с углубленным изучением математики и информатики» по АХЧ – Канцерова Татьяна Аркадьевна  
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

N п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Лицо, допустившее нарушение	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		
<b>ул. Комсомольская, д. 52</b>				
1.	Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.	07.10.2024	
2.	Помещение кухни не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 3 НПБ 110-03; п. 3.1, 3.6 ГОСТ 12.1.004-91*; п. 3, п. 5, прил. 3 п. 38 Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”.	07.10.2024	
3.	На путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках, у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели.	ч. 9, 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.13.1. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 12.41, прил. 13 НПБ 88-2001.	07.10.2024	
4.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии, протокол № 52/22 от 06.07.2022.	п.п. «а» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	02.10.2023	
<b>ул. Комсомольская, д. 35 «А»</b>				

5.	Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.	07.10.2024	
6.	Помещение кухни не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 3 НПБ 110-03; п. 3.1, 3.6 ГОСТ 12.1.004-91*; п. 3, п. 5, прил. 3 п. 38 Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”.	07.10.2024	
7.	На путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках, у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели.	ч. 9, 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.13.1. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 12.41 прил. 13 НПБ 88-2001.	07.10.2024	
8.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии, протокол № 51/22 от 06.07.2022.	п.п. «а» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	02.10.2023	
<b>ул. Комсомольская, д. 52 «А»</b>				
9.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации руководитель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ).	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.	02.10.2023	

	Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.			
<b>ул. Комсомольская, д. 52 «Б»</b>				
10.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации руководитель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ). Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.	02.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор Сердюков С.Г.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инженер отделения ОиО ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» – государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Власов К.А., майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Инспектор отделения ОиО ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» – государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Шерстнева М.О., старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



М.И.П.

(подпись)

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

